

Oy Puucomp Ab
Asemakatu 12
64100 KRISTIINANKAUPUNKI

Eurofins Expert Services Oy
Kivimiehentie 4
02150 ESPOO

MaterialEmissions@cpt.eurofinseu.com
www.eurofins.fi/expertservices

RAKENNUSMATERIAALILUOKITUKSEN MUKAISET EMISSIONITTAUKSET (M1)

1 Näytetiedot

Tuotenimi	Puucomp- Premium
Erä nro.	9291
Valmistuspvm	29.10.2025
Tuotetyyppi	Sisäverhouslevy / alakattolevy
Näyte vastaanotettu, pvm	4.11.2025

2 Tulokset lyhyesti

2.1 Tulosten vertailu M1-luokan raja-arvoihin

	Tulokset	Raja-arvo, M1	Raja-arvo, M2
TVOC [mg/m ² h]	0,061	≤ 0,2	≤ 0,4
Yksittäisen orgaanisen yhdisteen emissio (VOC) [mg/m ³]	≤ EU-LCI	≤ EU-LCI	≤ EU-LCI
Formaldehydin emissio [mg/m ² h] **	0,042	≤ 0,05	≤ 0,125
Ammoniakin emissio [mg/m ² h]	< 0,006	≤ 0,03	≤ 0,06
Yksittäisen CMR yhdisteen emissio [mg/m ³] **	< 0,001	≤ 0,001	≤ 0,001
Aistinvarainen arviointi	+ 0,6	≥ 0,0	≥ 0,0

**) Yhdisteille on myös EU-taksonomiakriteerit.
Testitulokset kokonaisuudessaan seuraavilla sivuilla.

Espoo, 31.12.2025

Aaro Tuisku
Expert

Jakelu Asiakas



Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille.
Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla.